

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения закона

г. Грозный

«28» сентября 2017 года

Прокуратурой Заводского района г. Грозного в сентябре 2017 г. проведена проверка готовности образовательных учреждений района к отопительному сезону, в ходе которой установлены факты, создающие условия для совершения противоправных деяний.

Согласно п.п. 1, 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; и соблюдать права и свободы обучающихся.

Пунктом 11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики РФ № 115 от 24.03.2003 (далее – Правила), при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей предусмотрен комплекс мероприятий, которые необходимо выполнить для подготовки к отопительному сезону.

В соответствии с Правилами устраняются выявленные нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; проводятся испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность; проводятся шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб; осуществляется промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения; разрабатываются эксплуатационные режимы систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению.

При подготовке к предстоящему отопительному периоду выявляются дефекты в работе оборудования и отклонения от гидравлического и теплового режимов, составляются планы работ, подготавливается необходимая техническая документация и материально-технические ресурсы.

Для обеспечения надежной и безопасной работы систем теплоснабжения, своевременного устранения аварий и недопущения их развития в организациях проводятся тренировки по взаимодействию персонала при ликвидации аварийных ситуаций, разрабатываются организационно-технические мероприятия (инструкции).

Для проверки готовности систем отопления и системы теплоснабжения в целом к работе в отопительном периоде перед его началом проводятся пробные топki. Пробные топki проводятся после окончания работ по подготовке системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду.

По окончании отопительного сезона или при останове водогрейные котлы и вспомогательное оборудование котельной консервируются. Способы консервации выбираются специализированной наладочной организацией исходя из местных

условий на основе рекомендаций действующих методических указаний по консервации теплоэнергетического оборудования и вносятся в инструкцию по консервации, утверждаемую техническим руководителем организации. При пуске водогрейных котлов в эксплуатацию, а также перед началом отопительного сезона тепловые сети и внутренние системы теплоснабжения предварительно промываются.

Между тем, в ходе проведения проверки установлено, что подготовка образовательных учреждений района к эксплуатации в отопительном сезоне 2017 - 2018 гг. находится на низком уровне. Мероприятия, которые необходимо выполнить для подготовки к отопительному сезону, в полном объёме не выполнены.

Опрошенная в ходе настоящей проверки директор МБОУ «СОШ № 35 г. Грозного» Ахматханова М.М. пояснила, что не обеспечила проведение к настоящему времени в полном объёме мероприятий, предусмотренных п. 11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики РФ № 115 от 24.03.2003, в связи с нехваткой времени.

Названные обстоятельства являются достаточным основанием полагать, что Ахматхановой М.М. мероприятия по подготовке образовательного учреждения к отопительному сезону будут окончены несвоевременно.


Невыполнение требований по подготовке образовательного учреждения к отопительному сезону могут создать неблагоприятные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися; приведет к нарушению прав несовершеннолетних, в том числе на охрану здоровья.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 22, ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

Директора МБОУ «СОШ № 35 г. Грозного» Ахматханову Макку Махлуковну, проживающую по адресу: г. Грозный, пер. Звездный, д. 2, кв. 1, о недопустимости нарушения требований п.п. 2, 1, ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», п. 11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики РФ № 115 от 24.03.2003, и разъясняю, что в случае нарушения указанных требований закона Вы будете привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).

Заместитель прокурора района
юрист 3 класса



Р.И. Колоев

Предостережение мне объявлено, его сущность и право на обжалование вышестоящему прокурору или в судебном порядке разъяснены.

_____/_____/_____
(подпись лица, которому объявлено предостережение)