



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Заводского района
г. Грозного**

ул. Маяковского, 3, г. Грозный,
Чеченская Республика, 364000

18.05.18 № 7-25-12

Директору МБОУ
«СОШ № 35 г. Грозного»

Ахматхановой М.М.

ул. Донецкая, 14, г. Грозный, ЧР

290.

ответ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о социальной защите инвалидов

Прокуратурой района в мае 2017 года проведена проверка исполнения МБОУ «СОШ № 35» Заводского района г. Грозный (далее – Учреждение) законодательства о социальной защите инвалидов (далее – Организация), в ходе которой выявлены нарушения закона, требующие принятия мер реагирования к их устранению и недопущению впредь.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В силу ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Статьей 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) определено, что социальная защита инвалидов является системой гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

В соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и инфор-

АБ № 033678

мации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

Частью 1 ст. 12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» закреплено, что жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Требования, обеспечивающие доступность зданий для маломобильных групп населения, содержатся в Строительных нормах и правилах РФ «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СНИП 35-01-2001, утвержденных постановлением Госстроя России от 16.07.2001 № 73 (далее - СНИП 35-01-2001).

В силу п.п. 3.13, 3.14 СНИП 35-01-2001 в здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.

Согласно пункту 4.1.14. данных СНИП лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9 - 1,0 м.

Между тем, проведенной проверкой установлено, что в нарушение ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ и ст. 12 Федерального закона № 384-ФЗ вход в административное здание Организации, осуществляется через лестницу, высотой 32 см, на которой установлен пандус в виде рельсов, длиной 1 метр, а также технические средства для вызова работников для оказания помощи маломобильным группам населения отсутствуют, что нарушает права инвалидов на обеспечение равных с другими гражданами возможностей в реализации их прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации и иным законодательством.

Отсутствие условий для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и на верхний этаж учреждения нарушает права инвалидов на обеспечение равных с другими гражданами возможностей в реализации их прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации и иным законодательством.

Выявленные нарушения стали возможными вследствие недобросовестного отношения к своим функциональным обязанностям лиц, ответственных за соблюдение требований законодательства о социальной защите инвалидов и

отсутствия должного контроля со стороны руководства за работой подчиненных работников.

В целях выправления сложившейся ситуации и недопущения впредь указанных нарушений законодательства следует принять комплекс мер для устранения имеющихся недостатков, в том числе усилив контроль в данном направлении за деятельностью ответственных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих.


2. Оборудовать вход в помещение, пандусом и поручнями к нему, соответствующим требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

3. Установить технические средства для вызова работников для оказания помощи маломобильным группам населения.

4. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения закона, виновность которых будет установлена по результатам служебной проверки.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования.

Заместитель прокурора района
юрист 3 класса



Р.И. Колоев