



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Заводского района
г. Грозного**

ул. Маяковского, 3, г. Грозный,
Чеченская Республика, 364000

Директору МБОУ «СОШ № 35
г. Грозного»

Ахматхановой М.М.

ул. Донецкая, 14, г. Грозный

06.05.19 № 2-26-21-19

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой района в мае 2019 года проведена проверка в МБОУ «СОШ № 35 г. Грозного» (далее – Учреждение) в сфере исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних и о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения закона, требующие принятия мер прокурорского реагирования по устранению и недопущению их впредь.

В силу п. п. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Согласно ст. 3 Федерального закона № 69-ФЗ основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также данной нормой законодательства предусмотрены основные функции системы обеспечения пожарной безопасности.

АБ № 033332

В силу ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены правила «О противопожарном режиме» (далее – Правила), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Между тем, проверкой установлено, что вопреки требованиям ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ и п. 6, 7 Правил в помещениях Учреждения не разработаны и не размещены план-схема и таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны.

В нарушение п. 61 Правил в административном здании Учреждения произведен монтаж автоматической установки пожарной без проектного решения.

Вопреки требованиям ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ и п. 475 Правил огнетушители, находящиеся в помещениях Учреждения не пронумерованы порядковыми номерами.

В нарушение п. 478 Правил учет проверки, наличия и состояния первичных средств пожаротушения в специальном журнале, не осуществляется.

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 9 Федерального закона № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» основной приоритет профилактики в сфере охраны здоровья является осуществление мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Непринятия мер по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности может привести к непредсказуемым последствиям в случае совершения противоправных деяний, в том числе террористического характера, последствия которых носят непоправимый характер и в первую очередь связаны с причинением вреда жизни и здоровью несовершеннолетних и персонала школы, а также причинению крупного материального ущерба.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ответственными работниками Учреждения, возложенных на них функциональных обязанностей по соблюдению требований федерального законодательства, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства образовательного учреждения за деятельностью подчиненных сотрудников.

В целях выправления сложившейся ситуации руководству Учреждения, необходимо безотлагательно принять комплекс мер, направленных на приведение деятельности Учреждения в соответствие с требованиями действующего законодательства, в указанной сфере правоотношений.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Разработать комплекс мер направленных на безусловное соблюдение работниками Учреждения требований законодательства о пожарной безопасности, а именно: в помещениях Учреждения разработать и разместить план-схему и таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны; пронумеровать порядковыми номерами огнетушители; производить учет проверки, наличия и состояния первичных средств пожаротушения в специальном журнале.

3. По установленным фактам нарушений закона провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности и всех должностных лиц, виновность которых будет установлена её результатами.

Настоящее представление рассмотреть в течение 10 суток и о результатах его рассмотрения, а также принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса



Р.И. Колоев